



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 95006, тел. факс (0652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 184/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

директору МБОУ «СОШ № 44» Муртазаевной Гульнаре Наримановне.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки, начальника ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Мельмана Андрей Владимировича от 08.07.2019 г. № 184, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 3-х рабочих дней 12.07.2019 г., 15.07.2019 г., 18.07.2019 г., 22.07.2019 г. проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым лейтенантом внутренней службы Матюченко Денисом Сергеевичем в отношении зданий, помещений и территории МБОУ «СОШ № 44» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым расположенного по адресу г. Симферополь пер. Селим Герай, 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с: заместителем директора по АХЧ МБОУ «СОШ № 44 » Тарковой Зерой Субиевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывая только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная	(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.07.2020 г.	

	документация на установки и системы противопожарной защиты.	утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);		
2.	Пути эвакуации здания не в полном объеме обеспечены знаками по пожарной безопасности.	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	01.07.2020 г.	
3.	Объект защиты не оборудован пожарными щитами (Объект защиты не оборудован внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, на территории организации отсутствует наружное противопожарное водоснабжение, пожарные гидранты расположены на расстоянии более 100 метров оборудуются пожарными щитами. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности согласно приложению №5.)	(п. 481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	01.07.2020 г.	
4.	Объект защиты не обеспечен вторым пожарным гидрантом согласно норм.	(ст.4, ст.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 21, п.8.6 СП 8.13130.2009)	01.07.2020 г.	
5.	Двери эвакуационных выходов имеют запоры, не позволяющие их свободному открыванию изнутри без ключа.	(ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 (с изменениями) п.4.2.7 СП 1.13130.2009);	01.07.2020 г.	
6.	Руководителем организации и лицами ответственными за пожарную безопасно не организовано испытание не реже 1-го раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (кровля здания)	(п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, ст.4, ст.6, Закона №123-ФЗ);	01.07.2020 г.	
7.	Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной	(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.2 СП	01.07.2020 г.	

	не менее 75 миллиметров.	4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Обеспечение распространение пожара на объектах защиты).	
8.	Не организована проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения в весенний период на момент проведения плановой проверки (не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	01.07.2020 г.
9.	Отсутствуют акты о проведении работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год).	(п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.07.2020 г.
10.	Допущено обустройство в подвальном помещении складских помещений для хранения бытовой техники, макулатуры и прочего.	(п. 23, п.п. Б,Г Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.07.2020 г.
11.	Допускается снятие предусмотренных проектной документацией двери эвакуационных выходов коридоров, которые в свою очередь препятствуют распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации(двери ведущие из холла в коридор возле столовой)	(п.23 «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	01.07.2020 г.
12.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях кладовых, производственных, технических помещений обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ст. 8; ППР в РФ п. 20; СП 12.13130 п. 5.2	01.07.2020 г.
13.	Не все складские и производственные помещения здания оборудованы противопожарными перегородками, двери в помещениях складов не имеет требуемого предела огнестойкости. (кухня, помещение складирования театральной бутафории)	(Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3, ст. 88; табл. 24 прил. к ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ.п.5.6.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).	01.07.2020 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г. Симферополю
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« » 2019 г.



Д.С. Матюченко

« » 2019 г. М.П. * М.П. *

Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(должность, фамилия, инициалы)

« » 2019 г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс (3652) 54-73-47
mail: onds_mchs@mail.ru

Предписание № 116/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44 " МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ИНН:9102219599; ОГРН: 1169102087120)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Симферополя по пожарному надзору от «23» июня 2020 года, № 116, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 02.07. 2020-03.07.2020 года проведена проверка инспектором ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, старшим лейтенантом внутренней службы Матюченко Денисом Сергеевичем. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44 " МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКА КРЫМ» по адресу: г. Симферополь, пер. Селим Герай, д. 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместитель директора по АХЧ МБОУ «СОШ № 44 »
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Таркова З.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1	Объект защиты не оборудован пожарными	п. 481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.06.2021г.	

	<p>щитами (Объект защиты не оборудован внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, на территории организации отсутствует наружное противопожарное водоснабжение, пожарные гидранты расположены на расстоянии более 100 метров оборудуются пожарными щитами. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности согласно приложения №5.)</p>	<p>утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;</p>		
2	<p>Объект защиты не обеспечен вторым пожарным гидрантом согласно норм.</p>	<p>(ст.4, ст.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 21, п.8.6 СП 8.13130.2009)</p>	01.06.2021г.	
3	<p>Руководителем организации и лицами ответственными за пожарную безопасно не организовано испытание не реже 1-го раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (кровля здания)</p>	<p>(п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, ст.4, ст.6, Закона №123-ФЗ);</p>	01.06.2021г.	
4	<p>Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров.</p>	<p>(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Обеспечение распространение пожара на объектах защиты).</p>	01.06.2021г.	
5	<p>Отсутствуют акты о проведении работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (при этом такие работы проводятся не</p>	<p>(п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)</p>	01.06.2021г.	

	реже 1 раза в год.		
6	Не все складские и производственные помещения здания оборудованы противопожарными перегородками, двери в помещениях складов не имеет требуемого предела огнестойкости. (кухня, помещение складирования театральной бутафории).	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3, ст. 88; табл. 24 прил. к ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ.п.5.6.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.06.2021г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела надзорной деятельности
по городу Симферополю управления надзорной
деятельности и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
старший лейтенант внутренней службы

Матюченко Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (должность, фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

« » _____ 2020 г.



